


4.9. OMEGA RÉSFOLYÓKA ELEMCSALÁD

OMEGA RÉSFOLYÓKA 250/350



Megjegyzés: Vízszállító keresztmetszete Ø300-as csőátmérő keresztmetszetnek felel meg
CE tanúsítás száma: KTI 11/2010/58/B

	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Résméret (cm)	Hosszúság (cm)	Ø csőnek felel meg (mm)	Elem tömeg (kg)	Beton minőség
Omega 70/125	20	250	1,6	100	100	88	C35/45
Omega 150/250	320	400	3,0	200	200	389	C35/45
Omega 250/350	450	500	3,0	200	300	627	C35/45

EN 1433:2003/A1:2005

Vizsgált jellemző	Értékelés
Beton nyomószilárdság	megfelel (C35/45)
Vízfelvétel	megfelel (3,8 m%)
Fagy- és sóállóság	megfelel (0,53 kg/m ²)
Elem szilárdság	megfelel (D400-F900)
Kopásállóság	megfelel (6526 mm ³)



CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep

Telefon: +36 62 535-730 · Fax: +36 62 535-731

Honlap: www.csomiep.com · E-mail: beton@csomiep.hu

